

إعلان صادر عن وزارة العمل

تعلن وزارة العمل/ لجنة الشراء الرئيسية عن طرح العطاء التالي ورقياً:-

رقم المتسلسل	رقم العطاء	اللوازم المطلوبة	كفالة دخول الاستدراج	ثمن النسخة غير مستردة	آخر موعد لبيع دعوة العطاء الساعة 2:30 من تاريخ	آخر موعد لايداع العروض الساعة 12:00 من تاريخ
1	2024/10	مكيفات هواء	3% من قيمة العرض المقدم	25 دينار	2024/10/15	2024/10/16

على الراغبين بالمشاركة تدفع قيمة نسخة العطاء في مبنى وزارة العمل (1) – الدوار السابع ويتم استلام النسخة من مبنى الوزارة (2) – شارع عبدالله غوشة خلال ساعات الدوام الرسمي مصطحبين معهم رخصة مهن سارية المفعول لإستلام النسخة.
*رسوم الاعلان على من يرسو عليه العطاء

ملاحظة:

* يمكن الإطلاع على الإعلان والمواصفات الفنية على موقع الوزارة الإلكتروني www.mol.gov.jo

الموصفات الفنية لمكيفات غرفة الخوادم عدد (6)

Combination	model	Outdoor unit		
		Indoor unit		
capacity	cooling/Heating	Rated Max	KW	50000 -60000
			Btu/h	
power SUPPLY			Ø,V,Hz	220 -240, 380
Sound pressure Level (Indoor)	cooling	SH/H/M/L	dB (A)	≤65
	Heating	SH/H/M/L	dB (A)	≤65
Sound pressure Level (outdoor)	cooling	Rated	dB (A)	≤65
	Heating	Rated	dB (A)	≤65
Refrigerant	TYPe			R410A or R32
Compressor	TYPe			Twin Rotary

مطلوب

مكيف فري ستاند قدره من 4-5 طن single or 3 phase يكون inverter

يعمل على وسيطة تبريد غاز 410 او 32

يشمل 4 متر مواسير نحاس

يتم ذكر سعر الامتار الاضافية للنحاس

يشمل كيبيل باور لغاية 5 متر ويتم ذكر سعر المتر الاضافي للكيبيل